

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОТЭ»

446300, Самарская область, г. Отрадный, промзона Промышленная Зона - 1, д. 1

Исх. № 54

От «16 » апреля 2024 г.

Руководителю Управления ЖКХ и ОН
городского округа Отрадный
Самарской области
Селиверстовой Светлане Александровне
Адрес: 446300, Самарская область, г.Отрадный,
ул.Отрадная, дом 15

**Замечания и предложения по проекту скорректированной схемы
теплоснабжения г.о. Отрадный на 2025-2035гг.**

В обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (актуализация) городского округа Отрадный Самарской области на 2025-2035 г.г. содержатся не верные сведения:

1. В разделе 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них», в разделах тепловых сетей котельных №5, БМК-22 указаны узлы переключения на котельную АБМ-КУ-60 не имеющую тепловую нагрузку. Заменить на котельную ООО «ГОТЭ».
1. Таблица 11.1 — в столбце «Надежность водоснабжения, Кв» у всех муниципальных котельных коэффициенты должны быть 0.6, т. к. согласно постановления Правительства Российской Федерации № 703 от 20.10.2006 **«В качестве источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения для обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации используются защищенные от загрязнения и засорения подземные водные объекты с разведанными запасами подземных вод.** Такой источник резервного водоснабжения (скважина) есть только у котельной ООО ГОТЭ, все остальные котельные подключены только к одному источнику водоснабжения — городскому водозабору, который в апреле 2024 года неоднократно останавливался и как следствие останавливались муниципальные котельные, кроме котельной ООО «ГОТЭ» которая находилась на действительно резервном источнике водоснабжения и продолжала бесперебойно работать.
2. Таблица 11.1 Котельная № 3 (0.77 Гкал/ч) в системе централизованного теплоснабжения жилых зданий, промышленной и общественно-деловой застройки не относится, предлагаем из таблицы исключить, котельная № 4 (0.085 Гкал/ч)

отапливает только 2 жилых дома и не находится в закольцованной системе теплоснабжения г.о. Отрадный, предлагаем из таблицы исключить.

3. В пункте 15.4 данные о поданных и рассмотренных заявках отсутствуют. не указаны данные о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО от ООО «ГOTЭ», а также отсутствуют сведения о рассмотрении данной заявки, т. е. Фактически заявка не рассмотрена.

4. Табл. 7.11.1 радиусы теплоснабжения котельных г.о. Отрадный. У котельной АБМКУ-60 не может быть радиус эффективного теплоснабжения быть равным радиусу котельной ООО «ГOTЭ» 2200 м. т. к. согласно данных в обосновывающих материалах «радиусом эффективного теплоснабжения является фактический радиус действия» соответственно данная величина должна быть уменьшена на величину 800 м.

Все указанные замечания соответственно перенесены в актуализируемую схему теплоснабжения 2025-2035 гг.

5. Не заполнен Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в г. о. Отрадный. Фактически распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не произведено.

ООО «ГOTЭ» в своей заявке на распределение тепловой нагрузки потребителей в схеме теплоснабжения г.о. Отрадный с отопительного сезона 2025 г. просило увеличить тепловую нагрузку потребителей, предусматривающих в том числе перераспределение нагрузки с других городских котельных находящихся на территории г.о.Отрадный.

Котельная ООО «ГOTЭ» имеет явные преимущества перед другими котельными г. о. Отрадный:

- имеет более низкие минимальные удельные затраты на производство 1Гкал тепловой энергии, поэтому тепловая нагрузка должна быть распределена на котельную ООО «ГOTЭ»;
- находится в промышленной зоне – 1 - г. о. Отрадный, имеет дымовую трубу 100 метров и не оказывает негативного действия своими обработанными газами на жителей и экологическую ситуацию в г. о. Отрадный.
- в котельной установлены самые мощные насосы по напору, а именно 100 метров
- в котельной ООО «ГOTЭ» самое низкое потребление тепловой мощности на собственное потребление на 1 Гкал производимой тепло энергии
- котельная ГOTЭ входит в число котельных г.о. Отрадный, в которых установлены приборы учета тепловой энергии и соответствует Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034).

Просим пересмотреть необходимость строительства новых котельных БМК №1 – 13, при имеющемся огромном запасе тепловой мощности котельной ООО «ГOTЭ»

Генеральный директор
Тел. +79626144749



/Денисов В.А./